



Tervezett radiátorcsoportok:
 TS 1/2" Danfoss RA-N termosztikus egyes radiátorcsatlókat RA 2920 termosztikus szeleppel
 TV 1/2" Danfoss RV-S vízszelvény vezérelhető építhető egyes csatlókat

- Jelmagyarázat:
- ⊗ szelvény
 - ⊕ golyóscsap
 - ⊖ visszcsoport szelep
 - ⊗ biztonsági szelep
 - ⊕ TA szabályozás szelep
 - ⊕ Nyomteljesítő 2,5bar
 - ⊕ Hőmérő 0-120°C

Fűtési elemrend/vezetőirés csatlakozás
 Okélati Magyar Széchenyi Kiváló Műegyetem csatlakozás

Lamelláris kátrányos
 Kátrányos, két kamrakompenzáló
 22-600-1400
 Q=1846W
 Kátrányos
 200/55°C
 víztemperatúra

ÉPÍTÉRTGÉPÉSZ MÉRŐI IRODA

6400 Kiskunhalas Kossuth u. 3. II/5.

Megnevezés: Rényi Általános Iskola Borotai Tagintézménye
 Borota, Szent István utca 42/3 hrsz.: 429/A/3

Típus: Fűtési korszerűsítés

Tervező: Molnáré Kutyás Rita
 OTN: G/03-01/4/2016
 Kiskunhalas Kossuth u. 21/B

Fügőleges csatlótv
 Dátum: 2016.07.12.

A jelen tervdokumentáció a pályázati dokumentáció részét képezi.
 A kivételzés csak a részletes kivélti tervdokumentáció birtokában kezdhető el.